
		Marcad Sp. z o. o. ul. Wapienna 6/8 87-100 Toruń tel. 721-875-765	
OKREŚLENIE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA SONDĄ LEKKĄ DYNAMICZNĄ-DPL			km 1+010
Zleceniodawca:	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.		
Obiekt:	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple- Ryńsk od km 0+000 do km 6+660”		
Lokalizacja:			
Rodzaj końcówki:	Stożkowa	Wykonanie wg:	PN-BN-04452:2002
Rodzaj opracowania:	Badanie zagęszczenia	Data badania:	23.07.2019r.

Profil litologiczny	Głębokość [m]	Liczba uderzeń N ₁₀ [-]	Średni stopień zagęszczenia I _D	Średni wskaźnik zagęszczenia I _s	Uwagi
-	-	-	-	-	Pkt. 1 (str. Prawa) km 1+010 Is = 0,98 ID=0,70
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
fsaMSa	40	25	0,67	0,97	
	50	32	0,70	0,98	
	60	33	0,70	0,98	
	70	25	0,67	0,97	
	80	20	0,63	0,96	
	90	39	0,76	0,99	
	100	28	0,70	0,98	
	110	29	0,70	0,98	
	120	32	0,70	0,98	
	130	31	0,70	0,98	
	140	29	0,70	0,98	
	150	30	0,70	0,98	
	160	30	0,70	0,98	
	170	29	0,70	0,98	
	180	28	0,70	0,98	
	190	28	0,70	0,98	
	200	28	0,70	0,98	