

Wąbrzeźno, dnia 10.08.2021 r.

AG.272.21.2021.BR

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn. Zakup wraz z montażem mebli szkolnych, gastronomicznych oraz stołów laboratoryjnych w ramach projektów Dziś nauka jutro praca IV, Dziś nauka jutro praca V i Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego

W związku z zadanymi pytaniami dot. postępowania na Zakup wraz z montażem mebli szkolnych, gastronomicznych oraz stołów laboratoryjnych w ramach projektów Dziś nauka jutro praca IV, Dziś nauka jutro praca V i Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego, Powiat Wąbrzeski przekazuje odpowiedzi:

ZESTAW 1:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie lub skorygowanie wymiarów w pozycji nr 3 - szafa na naczynia drzwi suwane - podana szerokość 200 mm jest za mała aby w szafie wykonać drzwi suwane , zalecana szerokość szaf to 500mm.

Odpowiedź:

Głębokość szaf ma wynieść 500mm;

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie czy pozycja nr 8 to stół ze zlewem z szafką drzwi suwane, czy stół ze zlewem z półą.

Odpowiedź:

Chodzi o szafkę pod zlew jednokomorowy z ociekaczem, z drzwiami suwanymi - tak jak w poz. 7.

Pytanie 3:

W pozycji nr 6 podano długość zlewu 600 mm oraz że ma mieć suwane drzwi - zaleca się przy długości 600mm drzwi uchylne ponieważ zamontowanie suwanych spowoduje bardzo mały prześwit przy ich otwarciu - proszę o potwierdzenie jakie drzwi mają być w tej pozycji

Odpowiedź:

W poz. 6 Zamawiający wymaga stołu z szafką otwartą oraz szufladami.

ZESTAW 2:

Pytanie 1:

Poz. 3 - szafa na naczynia - podano głębokość 200mm czyli 20cm. Drzwi suwane oraz ich prowadnice zajmują sporo miejsca, więc do tej szafy nie zmieszczą się żadne talerze. Ewentualnie spodki lub kubki/szklanki. Czy takie będzie przeznaczeni etego mebla czy nastąpił błąd w opisie?



Odpowiedź:

Nastąpił błąd w opisie, chodzi o szafkę o głębokości 500mm.

Pytanie 2:

Czy szafki opisane w pozycji 7 i 8 są takie same? Czy nastąpiła pomyłka w opisie?

Odpowiedź:

Szafki w poz. 7 i 8 są takie same.

ZESTAW 3:

Pytanie:


Pytanie nr 1 do pozycji nr 1

Szafa magazynowa bhp	- wysokość: 1800 mm - głębokość: 450 mm - szerokość: 900 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna - jeden segment o szerokości 300 mm - w wersji podwójnej-nadstawnej (brudna - czysta), trójsegmentowa
----------------------	---

Zamawiający umieścił opis wskazujące na szafę ubraniową BHP dla 2 osób z przegrodami – część opisu nie jest zrozumiała dlatego proszę o potwierdzenie czy o szafę ubraniową chodzi i dopuszczenie szafy o wskazanych poniżej parametrach (dodatkowo przedstawiam zdjęcie poglądowe) :

Szafa BHP 2 drzwiowa z przegrodą na odzież czystą i brudną- kolor szary Ral 7035
Szafa produkowana jest w całości w Polsce, posiada stosowne atesty i zgodność z Polskimi normami.


- Gruba stal 0,6mm o sztywności 0,8mm
- Stabilna konstrukcja wzmocniona profilami
- Nowoczesna technologia produkcji
- Wymiary 180x80x50 cm
- Solidne zamki kluczowe 1pkt. w systemie Master Key
- Laserowo wycinane otwory wentylacyjne
- Dodatkowe otwory boczne do łączenia szaf w rzędy
- Wizytownik, wieszak i lusterko w każdej komorze



Odpowiedź:

Chodzi o szafę ubraniową. Poniżej poglądowy rysunek.

Szafa magazynowa BHP



Pytanie 1:

Dot. poz. nr 1 - szafa magazynowa bhp - Proszę o wyjaśnienie, np. w postaci rysunku jak ma wyglądać szafa

Odpowiedź:

Rysunek w odpowiedzi powyżej.

Pytanie 2:

Dot. poz. nr 3 - szafa na naczynia drzwi suwane - Proszę o wyjaśnienie, czy szafa ma posiadać głębokość tylko 200 mm?

Odpowiedź:

Nastąpił błąd w opisie, chodzi o szafkę o głębokości 500mm.

Pytanie 3:

Dot. poz.nr 7 - szafka pod zlew jednokomorowy z ociekaczem - Proszę o informację, czy ma to być stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem z szafką z drzwiami suwanymi? Czy ma to być

tylko korpus z szafką, a na niego nakładany będzie zlew z ociekaczem? Jeśli opcja druga, proszę o podanie wewnętrznych wymiarów krawędzi zlewu.

Odpowiedź:

Chodzi o korpus z szafką – wew. Krawędzie zlewu dł. 76 cm, szer. 55 cm.

Pytanie 4:

Dot. poz.nr 8 - szafka pod zlew jednokomorowy z ociekaczem - Proszę o informację, czy ma to być stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem z szafką z drzwiami suwanymi? Czy ma to być tylko korpus z szafką, a na niego nakładany będzie zlew z ociekaczem? Jeśli opcja druga, proszę o podanie wewnętrznych wymiarów krawędzi zlewu.

Odpowiedź:

Chodzi o korpus z szafką – wew. krawędzie zlewu dł. 76 cm, szer. 55 cm.

Pytanie 5:

Dot. poz.nr 9 - szafka pod zlew jednokomorowy - Proszę o informację, czy ma to być stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym bez ociekacza z szafką z drzwiami suwanymi? Czy ma to być tylko korpus z szafką, a na niego nakładany będzie zlew? Jeśli opcja druga, proszę o podanie wewnętrznych wymiarów krawędzi zlewu.

Odpowiedź:

Chodzi o korpus z szafką – wew. krawędzie zlewu dł. 45 cm, szer. 35 cm

/-/ Karol Sarnecki

Wicestarosta