

Wąbrzeźno, 04.02.2022 r.

AG.272.3.2022.KC

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440**

W związku z zadanymi pytaniami do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na rozbudowę drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440, Powiat Wąbrzeski przekazuje odpowiedzi:

**ZESTAW 1:**

**Pytanie 1:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza załączenie do SWZ całej dokumentacji projektowej i technicznej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny. Ewentualne braki nie obciążą Wykonawcy.

**Pytanie 2:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do realizacji zadania.

**Pytanie 3:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że teren budowy zostanie przekazany jednorazowo, obejmować będzie wszystkie działki. Zajęcie pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.

**Pytanie 4:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

**Pytanie 5:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spocznie na Zamawiającym. W przypadku, gdy zaistnieje taka kolizja i jej usunięcie spowodowałoby niemożność przez Wykonawcę wykonywania innych prac w tym czasie – Zamawiający przedłuży termin realizacji inwestycji.

**Pytanie 6:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w przypadku błędów lub braków w dokumentacji technicznej, które spowodowałyby konieczność wykonania prac dodatkowych, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie dodatkowe wynikające z przeprowadzonych prac dodatkowych, a termin wykonania inwestycji zostanie przedłużony.

**Pytanie 7:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Zawartość/treść przedmiarów będzie wykorzystywał Inspektor Nadzoru na etapie rozbudowy.

**Pytanie 8:**

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

**Odpowiedź:**

Szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 4 287 063,60 zł brutto, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

**Pytanie 9:**

Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.

**Odpowiedź:**

Postępowanie nie jest powiązane z żadną z pozycji w planie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022, ponieważ zostało wszczęte przed sporządzeniem przez Zamawiającego tego planu.

**Pytanie 10:**

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający poda informację o kwocie przeznaczonej na realizację zadania do publicznej wiadomości przed otwarciem ofert.

**Pytanie 11:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych, ponieważ występuję rozbieżność pomiędzy zapisami w SWZ oraz SST.

**Odpowiedź:**

W zakresie wykonania odcinka próbnego, wiążąca jest Specyfikacja Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji punktu 5.9. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

*Zamawiający będzie wymagał wykonania jednego odcinka próbnego o długości 200 m i szerokości 5 m, dla dwóch warstw:*

- 1) warstwa ścieralna – o grubości 4 cm z bet. asfaltowego AC 11S;*
- 2) warstwa wiążąca – o grubości 5 cm z bet. asfaltowego AC 16 W*

**Pytanie 12:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

**Odpowiedź:**

Odcinki próbne nie mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji. Lokalizacja zostanie ustalona na etapie budowy z Inspektorem Nadzoru w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych.

**Pytanie 13:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź:**

Wszystkie zjazdy indywidualne/ na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek.

**Pytanie 14:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym w projekcie wykonawczym, nawierzchnia przedmiotowej drogi powiatowej na całej jej powierzchni jest żwirowa i nie należy wykonywać prac związanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznej. Jeżeli nie Wykonawca wnosi o podanie zakresu prac związanego z frezowaniem wraz ze wskazaniem odpowiedniej powierzchni i grubości nawierzchni.

**Odpowiedź:**

Nawierzchnia przedmiotowej drogi powiatowej na całej długości jest żwirowa i nie przewiduje się frezowania nawierzchni bitumicznej.

**Pytanie 15:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem pozyskanego destruktu z rozbiórki (kod odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01)?

**Odpowiedź:**

Właścicielem pozyskanego destruktu będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

**Pytanie 16:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jeżeli Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informację czy Zamawiający posiada decyzję na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadów na wskazane miejsce obejmującą ww. kod odpadów?

**Odpowiedź:**

Miejsce odwozu destruktu zostanie wskazane na etapie budowy.

**Pytanie 17:**

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa nie zawiera oznakowania poziomego.

**Pytanie 18:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni?

**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa nie zawiera obsiania trawą oraz pielęgnacji zieleni

**Pytanie 19:**

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

**Odpowiedź:**

Pozwolenia na budowę jest decyzją nadrzędną.

**Pytanie 20:**

Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje poprzeczne, projekt rozbiórek.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do pisma.

**Pytanie 21:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru przyrodniczego?

**Odpowiedź:**

W cenie oferty należy ująć koszt nadzoru przyrodniczego.

**Pytanie 22:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnieniu czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru saperskiego?

**Odpowiedź:**

W cenie oferty nie należy ujmować kosztu nadzoru saperskiego

**Pytanie 23:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnieni czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru archeologicznego / geologicznego / konserwatora zabytków?

**Odpowiedź:**

W cenie oferty nie należy ujmować kosztu nadzoru archeologicznego/geologicznego/konserwatora zabytków.

**Pytanie 24:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnieni, kto jest właścicielem wyciętego drzewa? Jeżeli Zamawiający, proszę wskazać miejsce dostarczenia pozyskanych dłuźyc.

**Odpowiedź:**

Właścicielem wyciętego drzewa jest Zamawiający. Pozyskane dłuźyce do zagospodarowania w zakresie Wykonawcy.

**Pytanie 25:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją uszkodzeń dla obiektów istniejących? Czy taka inwentaryzacja może być udostępniona?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją uszkodzeń dal obiektów istniejących.

**Pytanie 26:**

W związku z trwającą pandemią choroby COVID-19 i wejściem w życie szeregu regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, okresowymi wzrostami przypadków zachorowań na COVID-19, a co się z tym wiąże możliwością wprowadzenia konieczności ograniczeń w funkcjonowaniu określonych gałęzi gospodarki, co może wpłynąć na realizację zadania inwestycyjnego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia Czasu na Ukończenie w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji umowy związanych z pandemią? Jeżeli tak, to jakie dowody będą wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przedmiotowych okoliczności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje możliwości zmian umowy zgodnie z art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

**Pytanie 27:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**Pytanie 28:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w przypadku wcześniejszej i prawidłowej realizacji inwestycji Zamawiający przeprowadzi czynności odbiorowe oraz wystawi protokół odbioru końcowego robót?

**Odpowiedź:**

W przypadku wcześniejszej i prawidłowej realizacji inwestycji, Zamawiający przeprowadzi czynności odbiorowe oraz sporządzi protokół odbioru końcowego robót.

**Pytanie 29:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w przypadku wcześniejszej realizacji inwestycji oraz wystawienia protokołów odbioru końcowego robót Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktur z odroczonymi terminami płatności (termin faktury częściowych zgodnie z zapisami projektu umowy § 3 ust. 2 oraz krańcowych zgodnie z zapisami umowy § 3 ust. 2 po zakończeniu i odbiorze inwestycji)?

**Odpowiedź:**

W przypadku wcześniejszej realizacji inwestycji oraz wystawienia protokołów odbioru końcowego robót Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktur z odroczonymi terminami płatności

**Pytanie 30:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w przypadku wystawienie faktur z odroczonymi terminami płatności, wierzytelności z tych faktur mogą zostać sprzedane zewnętrznym instytucjom finansowym (np. banki)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wierzytelności faktur z odroczonym terminem płatności mogą zostać sprzedane zewnętrznym instytucjom finansowym, jednak Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił stosowne dokumenty oraz umowę regulującą współpracę pomiędzy cedentem a cesjonariuszem (w celu prawidłowego rozliczenia inwestycji przez Zamawiającego z instytucją udzielającą dofinansowania).

**Pytanie 31:**

Dotyczy Opinii geotechnicznej pkt.4: „Z racji dużej odległości między otworami i możliwości zmiany budowy geologicznej między wykonanymi otworami, odstąpiono od wykonania przekrojów geotechnicznych.” oraz „W obniżeniach terenu mogą występować grunty zastoiskowe, deluwalne i grunty z zawartością części organicznych. Przy projektowaniu inwestycji trzeba zwrócić uwagę na warunki wodne.” W związku z powyższymi zapisami, Wykonawca wnosi że na podstawie przedstawionej dokumentacji nie jest wstanie oszacować ryzyka związanego z występowaniem w podłożu gruntów organicznych, tym samym Zamawiający nie może przenosić ryzyka dodatkowego zakresu prac związanego z wykonaniem np.: wymiany gruntów na Wykonawcę, wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, jeżeli będzie to konieczne, ww. zakres prac rozliczy jako zakres dodatkowych robót, powyższe podyktowane jest rzetelnym przygotowaniem oferty przez wszystkich oferentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymian gruntów oraz dodatkowych rozliczeń.

**Pytanie 32:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jaki sposób projektant przewidział wzmocnienie podłoża gruntowego przy wysokim poziomie wód gruntowych a także uplastycznionej glinie występującej w podłożu projektowanej drogi? Proszę o potwierdzenie, że ww. zakresie zadania nie będzie konieczności wykonywania wymian gruntu, jeżeli Zamawiający nie potwierdza proszę aby projektant podał zakresy i ilości dla ww. zakresu prac.

**Odpowiedź:**

Nie będzie konieczności wykonywania dodatkowych wymian gruntów.

**Pytanie 33:**

Dotyczy: SWZ dział 5 ust. 6 – „demontować, naprawiać, montować ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu”. W związku z powyższym zapisem Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ww. zakres prac nie wchodzi w zakres opracowania gdyż nie przedstawiono go w Projekcie Wykonawczym ani na żadnym z PZT. Jeżeli powyższy zakres prac ma zostać ujęty w cenie ryczałtowej, Wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji, ilości, rodzaju (brama, furka, płot) a także ilości przedmiarowych, ponieważ na podstawie przekazanej dokumentacji Wykonawca nie jest w stanie oszacować powyższego zakresu prac, powyższe podyktowane jest rzetelnym przygotowaniem oferty przez wszystkich oferentów. Wykonawca wnosi o podanie ilości ogrodzeń przewidzianych do rozbiórki i odtworzenia. Czy do odtworzenia można użyć materiałów z rozbiórki ogrodzeń, czy należy zapewnić nowe materiały.

**Odpowiedź:**

Nie przewiduje się prac związanych z demontażem, naprawą i montażem ogrodzeń posesji. Fragment ogrodzenia o dł. ok. 30mb znajdujący się w pasie drogowym na dz. nr 145, w km 4+331 - 4+361, właściciel ogrodzenia przestawić musi poza pas drogowy.

**Pytanie 34:**

Dotyczy: SWZ dział 5 ust. 6 – „transportować materiał uzyskany z robót ziemnych na odległość do 5 km lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego”. W związku z powyższym zapisem Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca dostawy materiału na plac składowy Zamawiającego, oraz potwierdzenie, że Zamawiający będzie odpowiedzialny za karty odpadu, powyższe podyktowane jest rzetelnym przygotowaniem oferty przez wszystkich oferentów.

**Odpowiedź:**

Zagospodarowanie materiału uzyskanego z robót ziemnych w zakresie Wykonawcy.

**Pytanie 35:**

Dotyczy: PW pkt. 4.3 – „Podczas robót budowlanych należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę techniczną zgodnie z zaleceniami gestorów sieci zawartymi w uzgodnieniach załączonych do niniejszej dokumentacji projektowej.” W związku z powyższym zapisem Wykonawca wnosi o przekazanie uzgodnień z gestorami sieci, które wg. powyższego opisu podlegają zabezpieczeniu, powyższe podyktowane jest rzetelnym przygotowaniem oferty przez wszystkich oferentów.

**Odpowiedź:**

Uzgodnienia z gestorami sieci załączone są w projekcie budowlanym.

**Pytanie 36:**

Dotyczy: PW pkt. 10 – „Projektowane do realizacji roboty budowlane objęte opracowaniem będą realizowane w granicach działek pasa drogowego drogi powiatowej – własność Powiat Wąbrzeski oraz na działkach prywatnych. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga pozyskania terenów prywatnych w oparciu o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.” W związku z powyższym zapisem Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje prawem do wszystkich nieruchomości przez które przebiega projektowana droga. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający przed uzyskaniem pozwolenia na inwestycje pozyskał wszystkie nieruchomości, powyższe podyktowane jest rzetelnym przygotowaniem oferty przez wszystkich oferentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada oświadczenie właścicieli gruntów, które zostaną wydzielone pod pas drogowy.

**Pytanie 37:**

Wykonawca wnosi o przekazanie pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź:**

Pozwolenie na budowę stanowi załącznik nr 2 do pisma.

**Pytanie 38:**

Wykonawca wnosi o podanie materiału z jakiego należy wykonać ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami.

**Odpowiedź:**

Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych śr. 400Mm

**Pytanie 39:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zgodnie z PW materiału z jakiego należy wykonać przepusty pod drogą i pod zjazdami to PVC.

**Odpowiedź:**

Przepusty pod drogą wykonać z rur karbowanych PVC, SN 8 o śred. 600 mm, pod zjazdami z rur karbowanych PVC, SN 8 o śred. 400 mm

**Pytanie 40:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do podbudowy kruszywa C50/30 z skał wapiennych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do podbudowy kruszywa C50/30 ze skał wapiennych.

**Pytanie 41:**

Dotyczy: pismo o znaku RG.6220.10.2020 z dn. 02.02.2021r, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dębowa Łąka: „Prace budowlane prowadzone w okresie od 1 marca do 31 maja być objęte nadzorem przyrodniczym. W ramach prowadzonego dozoru, specjalista będzie identyfikował zagrożenia dla zwierząt oraz wprowadzał adekwatne rozwiązania, np. ogrodzenia zabezpieczające przed przedostawaniem się płazów (oraz innych małych zwierząt) na teren budowy, odławianie uwięzionych osobników i przenoszenie ich poza obręb prac na obszary umożliwiające dalszą wędrówkę.” W związku z powyższym zapisem Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w cenie jednostkowej należy ująć koszt wykonania wygradzeń herpetologicznych? Jeżeli Zamawiający potwierdza, Wykonawca wnosi o podanie z jakiego materiału należy wykonać zabezpieczenia herpetologiczne oraz wnosi o zamieszczenie specyfikacji technicznej. Wykonawca wnosi również o podanie ilości obmiarowych ponieważ z załączonej dokumentacji nie można wywnioskować jakie ilości przedmiarowe należy ująć w kalkulacji, powyższe podyktowane jest rzetelnym przygotowaniem oferty przez wszystkich oferentów.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach forma i rodzaj zabezpieczenia zostanie ustalona w trakcie budowy przez specjalistę, który będzie identyfikował zagrożenia dla zwierząt oraz wprowadzał adekwatne rozwiązania. Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić czy na tym etapie konieczne będzie zastosowanie wygradzeń herpetologicznych i z jakich materiałów.



**Pytanie 42:**

Wykonawca wnosi o podanie długości na jakiej należy zastosować płotki herpetologiczne.

**Odpowiedź:**

Jak wyżej.

**Pytanie 43:**

Dotyczy: pismo o znaku RG.6220.10.2020 z dn. 02.02.2021r, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dębowa Łąka: „Drzewa i krzewy niepodlegające usunięciu, a zlokalizowane w zasięgu oddziaływania prac zabezpieczyć przed: uszkodzeniem mechanicznym pni i koron drzew, np. poprzez odeskowanie pni drzew oraz podwiązywanie kolidujących gałęzi lub ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie, zmian warunków siedliskowych poprzez nieorganizowanie miejsc postoju lub składowania oraz nie podnoszenie poziomu gruntu w obrębie pni drzew, przesuszeniem odkrytych brył korzeniowych, np. poprzez ograniczenie czasu odkrycia korzeni oraz zastosowanie mat słomianych lub zwilżanie brył w okresie trwania suszy lub wysokich temperatur podczas prowadzonych robót.” W związku z powyższym zapisem Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób należy zabezpieczyć ww. zakres prac, z SST wynika, że zabezpieczenie drzew na okres budowy ma być wykonane poprzez stosowanie mat słomianych, deskowania do wysokości pierwszych gałęzi i opasek z drutu, podlewanie drzew. Wykonawca wnosi o podanie konkretnych, jednoznacznych działań jakie należy wykonać przy zabezpieczeniu drzew niepodlegających wycięciu. Wykonawca wnosi o podanie ilości drzew podlegających zabezpieczeniu.

**Odpowiedź:**

Zabezpieczenie drzew należy wykonać zgodnie z wytycznymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ilość drzew do zabezpieczenia ustalona zostanie na etapie budowy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

**Pytanie 44:**

Dotyczy: pismo o znaku RG.6220.10.2020 z dn. 02.02.2021r., zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dębowa Łąka: „Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym i posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie oraz z dala od cieków i zbiorników wodnych.” Wykonawca wnosi o podanie konstrukcji jaką należy wykonać na zapleczu budowy i miejscu składowania materiałów budowlanych i postoju maszyn.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa szczegółów wykonania konstrukcji. Należy zastosować konstrukcję, która zabezpieczy wycieki z maszyn do gruntu lub rozwiązanie alternatywne.

**Pytanie 45:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada oświadczenie właścicieli gruntów, które zostaną wydzielone pod pas drogowy.

**Pytanie 46:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi aktualnymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do realizacji zadania.

**Pytanie 47:**

Wykonawca wnosi o przekazanie pisma oznaczonego numerem GD.5.4.522.49.2021 z dnia 26.03.2021 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o sprecyzowanie pytania.

**Pytanie 48:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

**Odpowiedź:**

Podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego wszystkie elementy betonowe i żeliwne należy wykonać nowe.

**Pytanie 49:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści wykonanie warstw konstrukcyjnych w innym układzie niż zaproponowany w projekcie wykonawczym, lecz zgodny z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstw konstrukcyjnych w innym układzie.

**Pytanie 50:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowych w terenie, niż tych przedstawionych w projekcie, Zamawiający przewiduje wynagrodzenie dodatkowe oraz przedłużenie terminu wykonania zadania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymian gruntów oraz dodatkowych rozliczeń.

**Pytanie 51:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że grunt stabilizowany cementem należy wbudować z wytwórni?

**Odpowiedź:**

Grunt stabilizowany cementem należy wbudować z wytwórni.

**Pytanie 52:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Zamawiający do wykonania warstw podbudowy z kruszywa, a także poboczy, dopuści kruszywo z recyklingu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza do wykonania warstw podbudowy i poboczy kruszywa z recyklingu.

**Pytanie 53:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza kruszywa o stopniu przekruszenia C90/3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza do wykonania warstw podbudowy i poboczy kruszywa z recyklingu.

**Pytanie 54:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje prawem do wszystkich nieruchomości, przez które przechodzi projektowany pas drogowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada oświadczenie właścicieli gruntów, które zostaną wydzielone pod pas drogowy.

**Pytanie 55:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający jednorazowo w terminie wyznaczonym w projekcie umowy przekaze Wykonawcy plac budowy, w którego skład wchodzić będą wszystkie niezbędne nieruchomości, wchodzące w skład opracowania projektu budowlanego wykonawczego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że teren budowy zostanie przekazany jednorazowo, obejmować będzie wszystkie działki.

**Pytanie 56:**

Wykonawca wnosi o podanie grubości a także klasy betonu, który stanowi podbudowę pod umocnienie wylotu kamieniem polnym.

**Odpowiedź:**

Grubość betonu 10cm, klasy C12/15 (rys. 5.2.).

**Pytanie 57:**

Wykonawca wnosi o przekazaniu przekroju konstrukcyjnego zarówno dla zjazdu jak i zajazdu z projektowanym przepustem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada przekroju konstrukcyjnego dla zjazdu z przepustem.

**Pytanie 58:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować kosztów zajęcia pasa drogowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w ofercie nie należy ujmować kosztów zajęcia pasa drogowego.

**Pytanie 59:**

Dotyczy: SST D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.6 – „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami umowy.” W związku z powyższym zapisem, Wykonawca wnosi potwierdzenie czy w cenie oferty należy ująć koszt związany z powyższym pkt.? Jeżeli tak Wykonawca wnosi o podanie czasu na jaki takie zaplecze ma zagwarantować Zamawiającemu oraz podanie parametrów sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących jakie miałby udostępnić Zamawiającemu, powyższe podyktowane jest rzetelnym przygotowaniem oferty przez wszystkich oferentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga zapewnienia przez Wykonawcę pomieszczenia biurowego, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących.

**Pytanie 60:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, na jakiej długości należy wykonać dowiązanie wysokościowe do istniejącej nawierzchni? Jaką powierzchnie frezowania należy przyjąć do dołączenia się projektowanej nawierzchni do istniejącej?

**Odpowiedź:**

Dowiązanie wysokościowe należy wykonać na długości 30mb. Ułożenie na istniejącej nawierzchni bez frezowania.

**Pytanie 61:**

Wykonawca wnosi o przekazanie wykazu prac związanych ze ściekiem drogowym.

**Odpowiedź:**

Wykonanie korytowania na głęb. około 20cm, ułożenie podsypki piaskowej grub. 10cm, wykonanie ławy betonowej z oporem grub. 15cm z betonu klasy C12/15, ułożenie elementów prefabrykowanych na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 4cm

**Pytanie 62:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego? Jeżeli tak proszę podać ilość.

**Odpowiedź:**

Stabilizacja znaków granicznych zostanie wykonana przez Zamawiającego po wykonanej inwestycji.

**Pytanie 63:**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający w KO uwzględnił pozycję 58 d.6? Proszę wskazać zakres prac jakiego miała by dotyczyć ta pozycja KO.

**Odpowiedź:**

Pozycja 58 d.6 w KO dotyczy wykonania 3 podziałów działek. Dz. nr 24/4, 35/5, 36/1 obręb 0004 Łobdowo.

**Pytanie 64:**

Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert do u lutego 2022r.

**Odpowiedź:**

Termin składania ofert zostanie przesunięty na dzień 09.02.2022 r. godz. 12:00.

**Pytanie 65:**

Wykonawca wnosi czy Zamawiający wykonał wycinkę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wykonał wycinki drzew.

**ZESTAW 2:****Pytanie 1:**

Prosimy o określenie dokładnej lokalizacji i nr działek, których należy dokonać podziału.

**Odpowiedź:**

Działki przeznaczone do podziału 24/4, 35/5, 36/1 obręb Łobdowo

**Pytanie 2:**

W SST D - 04.04.00 punkcie 2.3.2 Zamawiający wyklucza kruszywa pochodzące ze skał dolomitowych i wapiennych. W zgodzie z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG zastąpionej w 2011 roku przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów rozwiązań technologicznych lub ich wykluczanie (w tym przypadku wykluczenie konkretnych rodzajów skał). Wnosimy o wykreślenie ww. zapisów oraz potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do wbudowania wszystkie mieszanki pochodzenia naturalnego spełniające wymagania podane w tabelicy 1 ww. specyfikacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza do wbudowania wszystkie mieszanki pochodzenia naturalnego spełniające wymagania podane w tabelicy 1 SST.

**Pytanie 3:**

W kosztorysie ofertowym w pozycji nr 56 mowa o oczyszczeniu rowów wraz z wyprofilowaniem na długości 150 mb. Po analizie dokumentacji przetargowej (przekroje poprzeczne) Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że konieczna do wykonania zadania długość rowów odwodnieniowych to około 1500 mb po stronie lewej oraz około 2000 mb po stronie prawej. Prosimy o zmianę ilości przedmiarowych odnośnie tego zakresu robót.

**Odpowiedź:**

Pozycja kosztorysowa nr 56 dotyczy oczyszczenia i wyprofilowania istniejących rowów przecinający pas drogowy w km 3+173 (przepust) i w km 3+806 (przepust) o łącznej dł. ok. 150mb.

**ZESTAW 3:****Pytanie 1:**

W SST 04.04.02 jest zapis, że nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał dolomitowych i wapiennych. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę podbudowy z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20+10cm w ilości ok. 15 tys. m<sup>2</sup> należy wykonać z kruszywa innego niż wapienne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do podbudowy kruszywa C50/30 ze skał wapiennych.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie że wykonanie stabilizacji gruntu cementem można wykonać w technologii mieszania wglębnego na miejscu.

**Odpowiedź:**

Grunt stabilizowany cementem należy wbudować z wytwórni.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzewa kolidujące z przebudową droga zostały ścięte.

**Odpowiedź:**

Wycinka drzew w zakresie wykonawcy.

**Pytanie 4:**

Prosimy o informacje czy istniejące karpiny należy wykopać w całości czy też można je sfrezować ?

**Odpowiedź:**

Karpiny należy wykopać w całości.

**Pytanie 5:**

W przedmiarze robót widnieje taka pozycja jak „podziały działek” 3 szt. Prosimy o określenie na czym ma polegać ten podział działek

**Odpowiedź:**

Podział działek winien polegać na zleceniu uprawnionemu geodecie wykonania projektu podziału działek oraz załatwienie niezbędnych dokumentacji oraz formalności w stosownych urzędach.

***/-/ Krzysztof Maćkiewicz  
Starosta***