

Wąbrzeźno, 29.03.2022 r.

AG.272.7.2022.KC

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300**

W związku z zadaniem pytaniem do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Przebudowa drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 przekazuje odpowiedź:

**Pytanie:**

Zadanie obejmuje przebudowę przepustu pod drogą i zastosowanie rur stalowych spiralnie karbowanych. Z uwagi na znaczne koszty materiału czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie rur PEHD spełniających wymagania wytrzymałościowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innej rury niż w projekcie pod warunkiem, że proponowana rura będzie posiadać krajową ocenę techniczną (KOT).

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 31.03.2022 r. godz. 14:00, otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 14:30, natomiast termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 29.04.2022 r.**

*/-/ Karol Sarnecki*

*Wicestarosta*