

Wąbrzeźno, 13.02.2023 r.

AG.272.2.2023.PZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443

W związku z zadanymi pytaniami do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Przebudowa drogi powiatowej nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 przekazuje odpowiedzi:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do załączonych przez Zamawiającego uzupełnień i odpowiedzi, Wykonawca wnosi o informację na temat poniższej pozycji :

d.5	23 KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie i waga:	m2	4963,00
-----	-------------------	--	----	---------

Czy projekt zawiera zamontowanie wagi, prosimy o wskazanie miejsca i załączenie dokumentacji z parametrami.

Odpowiedź:

Projekt nie zawiera zamontowania żadnej wagi. Nie należy ujmować jej przy szacowaniu ceny.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do załączonych odpowiedzi i ryczałtowy charakter rozliczenia , Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ilość przepustów należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót, ilości przekraczające wartości z przedmiaru wynikające z decyzji Inspektora Nadzoru zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić ilość przepustów określonych w projekcie i w SST.

Pytanie 3:

W nawiązaniu do załączonych uzupełnień, Wykonawca wnosi o informację, które ilości są wiążące przedmiarowe czy kosztorysowe?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien oszacować ilość robót zgodnie z projektem budowlanym.

Zamawiający informuje, że należy dla jezdni należy przyjąć kategorię ruchu KR 3-4.

*/-/ Krzysztof Maćkiewicz
Starosta Wąbrzeski*