



LEGENDA OPRAWY OŚWIETLENIOWE

- 2** Oprawa oświetleniowa hermetyczna na źródła LED 36W 4000K (662mm/145mm) ,o stopniu szczelności IP66.
Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.
Montaż: Nastropowy lub zwieszany.
Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.
Zasilanie: 230 V
Stopień ochrony (IP) IP66 , Klasa ochronności I ,Barwa światła Biała
Wskaźnik oddawania barw 89 , Rozsył światła DI ,Klasa oprawy I

<div><div><div></div></div><div><div>SMART</div><div>ARCHITEKCI</div><div>architecture & development</div></div></div> <div>Szymon Mazurek</div>				
ul. Miłkowska 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com				
NAZWA OBIEKTU:				
BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH - SALA GIMNASTYCZNA Z SZATNIĄ ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno				
ADRES INWESTYCJI:				
87-200 WĄBRZEŹNO, UL. WOLNOŚCI 35, CZ. NR 595 , obręb: 0001, AM-203				
TYTUŁ RYSUNKU:				
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA - PIWNICY				
INWESTOR:				
POWIAT WĄBRZEŃSKI; NIP: 878-173-62-65				
ADRES INWESTORA:				
ul. Wolności 44, Wąbrzeźno 87-200				
PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:				PODPIS
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak Upr. Nr JAN/II-1/3/38/88				
SPRAWDZAJĄCY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:				PODPIS
mgr inż. Zbigniew Barszczyk Upr. Nr JAN/II-1/3/59/85				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IE	1:100/ 297x210 mm	PB/PA	04.2015	IE-2
PROJEKT OBRONIONY, USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				