

# POWIAT WĄBRZESKI

ul. Wolności 44  
87-200 Wąbrzeźno  
AG.272.4.2017.SM-2

Wąbrzeźno, dnia 26.05.2017 r.

Do wszystkich oferentów:

**Dotyczy postępowania pn: „Dostawa wraz z instalacją regałów przesuwanych do archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno”.**

Powiat Wąbrzeski przekazuje odpowiedzi na zadane zapytania.

1. Czy podana długość regałów 5200mm dotyczy długości torowiska czy samych zsuniętych regałów?

Gdyby chodziło o długość torowiska to przejście do obsługi przy 8-miu regałach ustawionych na nim będzie miało zaledwie kilka centymetrów przypuszczamy więc, że chodzi Państwu o długość na torowisku jaką zajmą same regały.

**Odpowiedź: Długość 5200mm dotyczy maksymalnej dopuszczalnej długości zsuniętych regałów. Podyktowane jest to zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy regalem a ścianą wynoszącej minimum 800 mm.**

2. Podana ilość półek w pionie to ilość półek użytkowych czy ilość wszystkich półek na wysokości regału?

**Odpowiedź: Minimalna liczba półek użytkowych w pionie to 6 sztuk.**

3. Co należy rozumieć pod podanym w opisie przedmiotu zamówienia pojęciem "długość torowiska dostosowana do wymiarów pomieszczenia"?

**Odpowiedź: Długość torowiska musi umożliwić uzyskanie minimalnej odległości pomiędzy rozsuwanymi regałami 800 mm**

4. Czy zamiast tylnego wygiętego do góry rantu półki można zastosować tylne listwy oporowe mocowane za półką, które w identyczny sposób zapobiegną przesuwaniu się dokumentów na sąsiednią półkę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inną metodę, która zapobiegnie przesuwaniu się dokumentów na poprzednią półkę.**

5. Czy podana długość pomieszczenia równa 600 cm to odległość od ściany do ściany pomieszczenia czy przestrzeń w której mają poruszać się regały?

**Odpowiedź: 600 cm to odległość od ściany do ściany.**

6. Jeśli podana długość pomieszczenia to odległość od ściany do ściany, to czy występują w pomieszczeniu jakieś przeszkody (występy na ścianach, instalacje itp.) powodujące, że przestrzeń "dla regałów" będzie mniejsza niż 600 cm i o ile centymetrów będzie mniejsza?

**Odpowiedź: Przeszkody występują na 1 ścianie i są to m.in. rury od centralnego ogrzewania i zostały uwzględnione na planie pomieszczenia dlatego wymagany jest prześwit 200 mm pomiędzy ścianą a regalem.**

7. O jakim dokładnie oznakowaniu regałów Państwo myślą i jakiego będą wymagać od dostawcy pisząc w zaproszeniu: "oznakowanie regałów (tabliczki znamionowe, tabliczki opisujące zawartość regałów)"?

**Odpowiedź: Na tabliczkach znamionowych powinny znajdować się informacje dotyczące parametrów technicznych regałów np. normy wykonania wg standardów, nośność półki itp.**

**Natomiast tabliczki opisujące zawartość regałów powinny być wykonane w taki sposób, aby użytkownik mógł w sposób indywidualny dokonać własnego opisu np. przezroczyste tabliczki w które można wsunąć kartki z opisem.**

CZŁONEK ZARZĄDU