



Zgodnie z PN EN 1717 należy zainstalować zawory antyskażeniowe typu:

- HD przed baterią natryskową
- EA przed pojemnościowym podgrzewaczem wody

o średnicy zgodnej z przewodem.

OZNACZENIA

- proj. instalacja zimnej wody
- - - proj. instalacja ciepłej wody
- (KX) — proj. pion kanalizacyjny Ø0,11PVC wyprowadzony ponad dach i zakończony rurą wywiewną Ø0,16PVC (obudowany).
- - - proj. kanalizacja sanitarna

RZUT PARTERU – WEW. INSTALACJA WOD.–KAN.			SKALA 1:100	DATA 12.2016r.	RYS. NR. SW-01
INWESTOR:	Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno				BRANŻA SANIT.
OBIEKT	Rozbudowa i przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego				PROJEKTANT:
ADRES:	dz. nr 68/3, ul. Północna 36, 87-222 Książki				nr ew. uprawnień: 475/68
PROJEKTANT:	tech. Leszek Poznański				specjalność: instalacje sanitarne z ograniczeniem
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kinga Kozarska				nr ew. uprawnień: POM/0042/P005/09
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Woźniakowski				specjalność: instalacje sanitarne

