



Gmina Płużnica
www.pluznica.pl

Płużnica, dnia 30.11.2017 r.

GPI.7234.39.2017.EL

Biuro Projektów Budowlanych
ul. Bartosza Głowackiego 18
87-100 Toruń

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący uzgodnienia kolizji z siecią wodociągową oraz kanalizacyjną projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1703C relacji Błędowo-Płużnica od km 6+170 do km 7+160 informujemy, że uzgadniamy projekt pod następującymi warunkami:

Sieć wodociągowa:

- istniejąca sieć wodociągowa za wyjątkiem odcinka sieci w km 7+000 do km 6+820 biegnie poza jezdnią, i jest wykonana z rur PVC, a w km 6+820,58 do km 7+160 biegnie w jezdni i jest to rura azbestowa. Przyłącza wodociągowe biegnące pod drogą wykonane są z rur stalowych – na całym projektowanym odcinku. W projekcie brak przejścia wodociągu w km 6+218 (skrzyżowanie), km 6+300 , 6+628,91.

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej bez wymiany istniejącego wodociąg cementowo-azbestowego wraz z przyłączami i zasuwami byłoby nieuzasadnione.

Kanalizacja sanitarna:

- wymiana przejść poprzecznych pod drogą z montażem rur osłonowych. Na projekcie brak przejścia kanalizacji sanitarnej w km 6+280,18 oraz km 6+300

Ponadto informuję, iż w trasie projektowanej drogi mogą przebiegać inne niezinwentaryzowane media. W projekcie należy przewidzieć ewentualną wymianę wszystkich przewodów sieci wod-kan, których stan techniczny i sposób wykonania będzie stwarzał potencjalne zagrożenie awarią i późniejszym zniszczeniem nawierzchni drogi.

Złot. Wojta
mgr Tomasz Zygnarowski
Zastępca Wójta Gminy