

POWIAT WĄBRZESKI

ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno

Wąbrzeźno, 18 lutego 2019r.

AG.272.3.2019.BR

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925”

W związku z zapytaniem do treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925, Powiat Wąbrzeski działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.0.1986 t.j.) przekazuje odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem na modernizację drogi Katarzynki – Wronie proszę o wyjaśnienia dot. szczegółów budowy ścianek oporowych; w szczególności :

- przekrój poprzeczny tj. rodzaj izolacji, zasypiania ściany, ewentualnego drenażu
- sposób fundamentowania
- sposób ewentualnego sposobu izolacji połączeń prefabrykatów

Odpowiedź:

Na wbudowanych ściankach oporowych typu L nie wykonuje się izolacji ani drenażu.

Sposób układania ścianki pokazano na rys. przekroju normalnego.

Nie wykonuje się izolacji połączeń prefabrykatów.

WICESTAROSTA

Karol Sarnecki