

POWIAT WĄBRZESKI

ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno

Wąbrzeźno, dnia 10.07.2020 r.

AG.272.27.2020.BR

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn. Przebudowa budynku Zespołu Szkół we Wroniu w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

W związku z zadanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Zespołu Szkół we Wroniu w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, Powiat Wąbrzeski działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 288) przekazuje odpowiedzi:

Pytanie 1:

Brak w kosztorysie w Segmencie C-parter pozycji odnośnie montażu drzwi dymoszczelnych DD1, natomiast w opisie technicznym oraz projekcie występują. Rozumiem, że jest to pomyłka i należy je również uwzględnić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy również uwzględnić w Segmencie C-parter montaż drzwi dymoszczelnych DD1.

Pytanie 2:

W kosztorysie w Segmencie C – piętro poz. 51 określa montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych. Natomiast w opisie technicznym oraz projekcie mamy drzwi stalowe dymoszczelne DD1. Rozumiem, że jest to pomyłka i należy to skorygować na drzwi dymoszczelne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Segmencie C – piętro poz. 51 należy wycenić drzwi stalowe dymoszczelne DD1.

Starosta

Krzysztof Mackiewicz