

Wąbrzeźno, 09 października 2019r.



**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W WĄBRZEŹNIE**  
ul. św. Floriana 6, 87-200 Wąbrzeźno

PR.0761.9.2019

*SP - nie ma sygnalizacji do  
interpelacji*

*[Signature]*

**Pan  
Krzysztof Maćkiewicz  
Starosta Wąbrzeski**

Dot. pisma, znak BR.0003.13.2019.KA z dnia 02.10.2019r.  
(data wpływu 03.10.2019r.)

W związku z otrzymaną w załączeniu powyższego pisma interpelacją Radnego Rady Powiatu Pana Mieczysława Tosia, w sprawie palącego się torfowiska w m. Wielządz przedstawiam następujące stanowisko.

Zgłoszenia dotyczące pożaru na granicy miejscowości Wielządz i Płużnica wpływały do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (SKKP PSP) następująco:

1. Dnia 24 kwietnia br. Pożar dotyczył palących się pojedynczych drzew oraz trawy. Działania trwały niespełna dwie godziny i uczestniczyły w nich 3 zastępy straży (2 PSP i 1 OSP) – 12 strażaków. Zużyto 15 m<sup>3</sup> wody. Pożar drzew i trawy został ugaszony.
2. Dnia 25 czerwca br. – dotyczyło pożaru torfu. W działaniach udział wzięto 5 zastępów straży (2 PSP i 3 OSP) – 21 strażaków. Działania trwały ponad trzy godziny i polegały na podaniu prądów wody oraz przekopaniu wierzchniej warstwy torfu. Zużyto 50 m<sup>3</sup> wody, która dostarczana była przez system dowożenia.
3. Dnia 28 czerwca br. działania prowadzone przez 1 zastęp OSP – 4 osoby. Zużyto 15 m<sup>3</sup> wody, która dostarczana była przez system dowożenia.
4. Dnia 11 lipca br. Wówczas podczas działań trwających ponad trzy godziny podano prądy wody, przekopano wierzchnią warstwę torfu oraz usunięto część krzewów i drzew na torfowisku. Udział 3 zastępów (1 PSP, 2 OSP) – 14 strażaków. Zużyto 20 m<sup>3</sup> wody, która dostarczana była przez system dowożenia.
5. Dnia 18 lipca br. Działania trwały niespełna cztery godziny, prowadzone były przez 4 zastępy (1 PSP i 3 OSP) – 16 strażaków. Działania jakie podjęto były tożsame z poprzednimi. Zużyto 50 m<sup>3</sup> wody, która dostarczana była przez system dowożenia.



6. Dnia 23 lipca br. Działania trwały jedną godzinę i prowadzone były przez jeden zastęp OSP – 5 strażaków. Zużyto 0,5m<sup>3</sup> wody.
7. Dnia 26 sierpnia br. Działania prowadzono przez ponad sześć godzin. Udział wzięły 4 zastępy (1PSP, 3 OSP) – 16 strażaków. Przekopano wierzchnią warstwę torfu oraz podano wodę w natarciu. Zużyto 150 m<sup>3</sup> wody, która dostarczana była przez system dowożenia.
8. Dnia 4 września br. Działania trwające dwie godziny prowadzone były przez 1 zastęp OSP – 4 strażaków. Zużyto 15 m<sup>3</sup> wody, która dostarczana była przez system dowożenia.
9. Dnia 6 września br. Działania trwały ponad pięć godzin, prowadzone były przez 8 zastępów (3 PSP, 5 OSP) – 25 strażaków. Do gaszenia użyto wodny roztwór środka pianotwórczego o stężeniu 1%. Zorganizowano punktu czerpania wody przy naturalnym zbiorniku wodnym, zbudowano linię zasilającą na odcinku ok. 630m, zorganizowano przepompowywanie wody od zbiornika naturalnego do miejsca pożaru, podano 3 prądy gaśnicze z prądownic wodnych oraz 2 prądy gaśnicze przy użyciu lanc (w głąb ziemi). Podczas działań zużyto 150 m<sup>3</sup> wody oraz 150 litrów środka pianotwórczego.

Łącznie w działaniach brało udział 30 zastępów straży pożarnej, 117 strażaków. Działania prowadzone były ponad 30 godzin.

Zgodnie z art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 24 lipca 1992 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2019, poz. 1499) *Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.* Art. 1 ust. 2 pkt. 2 cytowanej wyżej ustawy mówi, że *Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.*

Państwowa Straż Pożarna jest zatem zobowiązana do udzielania pomocy w przypadku występującego zagrożenia

Zagrożenie w przypadku omawianych działań istniało wówczas, kiedy na sąsiednich polach rosło zboże. Po zakończonych dnia 06 września działaniach pogorzelnisko zostało przekazane właścicielowi z zaleceniem dozoru oraz powiadomienia straży pożarnej w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Nadmienić należy również, że w okresie 01-05 września br. właściciel usunął powalone drzewa rosnące na torfowisku co znacznie przyczyniło się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pożaru.

Obecnie zagrożenie nie występuje, ponieważ najbliższe zabudowania znajdują się w odległości nie bliższej niż kilkaset metrów, a pokłady torfu nie sięgają



poza teren dołu. Na dzień dzisiejszy jedyną niedogodnością dla mieszkańców pobliskich gospodarstw może być swąd z pogorzelniska. Wartym dodania jest fakt, iż najbliższa droga publiczna znajduje się w odległości ok. 200 metrów od torfowiska, jest to teren prywatny, a wstęp osób postronnych powinien być poprzedzony zgodą właściciela terenu.

Ponadto właściciel poinformował nas, że w miesiącu październiku br. planuje dokonać zasypania części torfowiska.

Z poważaniem

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
*Wozniak*  
st. bryg. mgr inż. Janusz Wozniak

