

POWIAT
WĄBRZESKI

ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
AG.272.26.2020.BR

Wąbrzeźno, dnia 07.07.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn. Przebudowa wraz z modernizacją pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

W związku z zadanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz z modernizacją pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, Powiat Wąbrzeski działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 288) przekazuje odpowiedzi:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót poz. 42 określa montaż parapetów wewnętrznych. Proszę o dokładną informację z jakiego materiału mają być wykonane parapety? Czy to mają być z konglomeratu czy też PCV? Proszę uwzględnić również kolor.

Odpowiedź:

Parapety wykonane mają być z konglomeratu w kolorze białym

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych wymiarów płytek ściennych niż w dokumentacji z 20x25 na 40x25

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych wymiarów płytek ściennych niż w dokumentacji.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych wymiarów płytek podłogowych niż w dokumentacji z 50x50 na 60x60. Wymiar płytek 50x50 jest rzadko spotykany i trudno dostępny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych wymiarów płytek podłogowych niż w dokumentacji, pod warunkiem spełnienia reszty wymagań (płytki antypoślizgowe, spełniające rygory higieniczne i sanitarne)

Pytanie 4:

Czy do oferty należy przyjąć również wyposażenie wszystkich pomieszczeń remontowanych w sprzęt RTV i AGD wraz z meblami oraz drobnym wyposażeniem zgodnie z rzutem technologii A-2 oraz technologią gastronomicznej pracowni dydaktyczno-egzaminacyjnej sporządzonej przez Pana Adama Pawłowskiego? Czy też będzie na to odrębne zamówienie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć tylko i wyłącznie elementy zawarte w przedmiarach.

WICESTAROSTA

Karol Barnecki